**ВИДЕОПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**к зданию МБУ ДО «Детская школа искусств № 68», по адресу ул. Черных, 14**


| Наименование структурно-функциональной зоны | Фотографии | Пояснения |
|---|---|---|
| **Здание учреждения** |  | Здание школы расположено на отдельно выделенном земельном участке |


| | | |
|---|---|---|
| **Остановка (ул.Черных. Автобусы №120, 24, 113)** |  | Остановка общественного транспорта находится в 55 м. от школы. |
| **Путь движения на территории** |  | Имеется асфальтированная пешеходная дорожка |

| | | |
|---|---|---|
| **Пешеходный переход** |  | Пешеходный переход оборудован знаком и имеется разметка |
| **Место для парковки** |  | Имеется место для парковки. Установлен знак «Стоянка», «Инвалид» |

| | | |
|---|---|---|
| **Входная площадка перед входной дверью** |   | Имеются ступени к крыльцу школы высотой 0,5 м. Установлен пандус для инвалидов, кнопка вызова помощи, информационная табличка по Брайлю |


| | | |
|---|---|---|
| **Вход в здание, тамбур** |  | Имеется порог входной двери 0,1 м |

| | | |
|---|---|---|
| **Коридор (зона ожидания)** |  | Помещение оборудовано местом для ожидания |
| **Гардеробная** |   | Школа имеет сменное кресло-коляску |

| | | |
|---|---|---|
| **Двери в учебные кабинеты** |   | Ширина дверных проемов менее 0,9 м. Расширить дверной проем нет технической возможности. Здание 1948г. |

| | | |
|---|---|---|
| **Пути эвакуации, запасный выход** |   | |

| | | |
|---|---|---|
| **Концертный зал** |   | Дверной проем имеет порог и перепады высоты пола на сцене |

| | | |
|---|---|---|
| **Кабинетная форма обслуживания** |   | Ширина дверных проемов менее 0,9 м. Расширить дверной проем нет технической возможности. Здание 1948г. |
| **Туалетная комната** |  | Параметры санитарных зон, используемых инвалидами, в том числе на креслах-колясках не соответствует. Расширить дверной проем нет технической возможности |

**Данный объект не обеспечен элементами доступности и мерами оказания услуг для инвалидов всех категорий. Работы по адаптации учреждения не представляются возможными, т.к. здание 1948 года постройки.**