



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Прокопьевска,
г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР
ГУ МЧС России по Кемеровской области
653000 г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, д. 28, тел. (8-3846) 61-01-01; 61-12-57
E-mail:ogpn9@mail.ru

Предписание № 111/1/41
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 68»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору от «31» августа 2017 года, № 111, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «12» сентября 2017 г. по 12 ч. 00 мин. «12» сентября 2017 г.; с 13 ч. 00 мин. «19» сентября 2017 г. по 15 ч. 00 мин. «19» сентября 2017 г. проведена проверка

государственным инспектором г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору Гуйда Татьяной Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 68» г. Прокопьевск, ул. Черных, 14; ул. Пионерская, 44
помещение 1 п.

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Новачук Верой Анатольевной, заместителем директора по административно-хозяйственной работе Ржевской Ниной Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований	Пункт (абзац пункта)	Срок	Отметка
---	--------------------------	----------------------	------	---------

Пре- дпи- са- ния	пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкрет- ного места выявленного нарушения	и наименование нор- мативного правового акта Российской Фе- дерации и (или) нор- мативного документа по пожарной безопас- ности, требования ко- торого (-ых) наруше- ны	устранения нарушения требования пожарной безопасно- сти	(под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты (ул. Черных, 14) в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 обеспечить систему пожарной сигнализации дублированием подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 6, ч. 7 ст. 83 Феде- рального закона от 22.07.2008г. № 123- ФЗ «Технический ре- гламент о требовани- ях пожарной без- опасности».	01.09.2018	
2.	На объекте защиты (ул. Пионерская, 44 помещение 1 п.) в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 обеспечить систему пожарной сигнализации дублированием подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 6, ч. 7 ст. 83 Феде- рального закона от 22.07.2008г. № 123- ФЗ «Технический ре- гламент о требовани- ях пожарной без- опасности».	01.09.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадца-

тидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Прокопьевска, г. Киселевска и
Прокопьевского района по пожарному надзору Гуйда Т.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» 09 20 17 г.



Предписание для исполнения получил:

Тосец -
(подпись)
«19» сентября 20 17 г.

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств № 68»

Новачук В.А.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору